

项目代码：2404-530581-04-01-783911

腾发改投资〔2024〕87号

腾冲市发展和改革局关于保山市腾冲市老城区燃气管道更新改造项目可行性研究报告的批复

腾冲市住房和城乡建设局：

你单位《关于保山市腾冲市老城区燃气管道更新改造项目可行性研究报告的请示》（腾住建发〔2024〕28号）收悉。根据评审意见，现批复如下：

一、项目名称：保山市腾冲市老城区燃气管道更新改造项目

二、建设地点：腾冲市腾越街道、西源街道

三、建设性质：改建

四、项目法人：腾冲市住房和城乡建设局，法人代表：杨永明

五、建设规模及内容：改造 CNG 常规加气站一座、L-CNG 加气站一座、市政中压管网 33km、调压设施 32 套、老旧小区用

户设施改造庭院管道 70.67km、立管 66.25km、橡胶软管更换为不锈钢金属软管 44.17km，加装户内安全装置 1 万户、燃气输配系统中配套燃气设备设施。

六、总投资及资金来源：项目估算总投资 13989.39 万元，资金来源为申请中央预算内资金 4500 万元，地方政府专项债券资金 6500 万元，其他资金 2989.39 万元。

七、建设年限：2024 年 9 月至 2025 年 12 月

接文后，请抓紧开展初步设计编制工作，按程序报批。

腾冲市发展和改革局

2024 年 4 月 26 日

(此件公开发布)